



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике  
283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 60, тел. +7(856)340-62-28, E-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Горняцкого района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы городского округа Макеевка управления  
надзорной деятельности и профилактической работы

286124, г. Макеевка, ул. Сахалинская, б/н, тел. +7(856)322-45-40,  
E-mail: gpn\_mak\_gor@80.mchs.gov.ru

### ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения профилактического визита:

«27» июля 2023 г. 12 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«27» июля 2023 г. 13 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: г. Макеевка, Горняцкий район,  
м-н «Мирный», 15.

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен  
профилактический визит: Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Ясли-сад №194 общеразвивающего типа  
города Макеевки»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий: \_\_\_\_\_

основанием проведения профилактического визита является:  
ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,  
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного  
пожарного надзора

профилактический визит проведен: Старшим инспектором отделения НД и  
ПР Горняцкого района г. Макеевки отдела НД и ПР городского округа  
Макеевка УНДиПР Главного управления МЧС России по Донецкой  
Народной Республике (государственным инспектором по пожарному  
надзору Горняцкого района города Макеевки) старшим лейтенантом  
внутренней службы Васильевой Валерией Владимировной.



**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Заведующему МБДОУ «Ясли-сад №1194 общеразвивающего типа города Макеевки» Коваленко Елене Анатольевне, а также лицам, ответственным за пожарную безопасность, разъяснены обязанности соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».

Объект защиты, эксплуатируемый МБДОУ Ясли-сад №142 общеразвивающего типа города Макеевки», отнесен к высокой категории риска с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий – 1 раз в 2 года.

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых: к путям эвакуации; к зонам безопасности для маломобильных групп населения; к автоматическим системам противопожарной защиты; к обеспечению деятельности пожарных подразделений;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих



экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

При проведении профилактического визита рекомендовано устранить обнаруженные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)
2.	Здание детского сада оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) приложение А, таблица А1 п. 1 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»
3.	Здание детского сада оснастить системой оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями пожарной безопасности	ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ Пункт 1 Таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее – СП 3.13130.2009)



		Пункт 6 Таблицы 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»
4.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	п. 1.1 таблица 1, п 15 РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» ст. 6 № 69-ФЗ
5.	Ширина эвакуационных выходов составляет менее 0,8 м (проход их медкабинета в коридор, эвакуационные выходы из помещений пищеблока), группы №1,2 (помещения для мытья и хранения посуды), выход из спортзала, помещение рабочего по ремонту.	п. 4.2.19 СП 1.13130 ст. 6 № 69-ФЗ
6.	Высота эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,9 м (выход из помещения дошкольной группы №2).	п. 4.2.18 СП 1.13130 ст. 6 № 69-ФЗ
7.	Допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ
8.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа.	п. 3 ППР в РФ
9.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по дополнительным профессиональным программам.	п. 3 ППР в РФ
10.	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	п. 3 ППР в РФ
11.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено эвакуационное освещение.	ч. 1 ст. 6, ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ п. 4.3.1 СП 1.13130

✓ 12.	Обеспечить объект защиты табличками «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	п. 11 ППР в РФ
13.	Допускается использование подвальных и других технических помещений для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (подвал).	п. 16 «б» ППР в РФ;
✓ 14.	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	п. 43 ППР в РФ
✓ 15.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы не привлекались производители данного технического средства СПС для получения заключения.	п. 54 ППР в РФ п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 ст. 6 № 69-ФЗ
✓ 16.	Обеспечить здание детского сада эвакуационными знаками пожарной безопасности, указывающими направление движения, в коридорах на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров.	ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ п. 5.4 СП 3.13130.2009
✓ 17.	Двери пожароопасных технических помещений (за исключением помещений категорий В4 и Д) не являются	п. 7.3.10 СП 251.1325800.2016; ст. 6 № 69-ФЗ



	противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (проем в противопожарной перегородке между складом пищеблока и тамбуром, двери прачечной). Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307.	
18.	В трубопроводной сети используются пластиковые трубы, помимо стальных (распределительный трубопровод).	п. 14.2.1 СП 10.13130 ст. 6 № 69-ФЗ
19.	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности; в соответствии с главой 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ ст. 6 № 69-ФЗ

Подпись лица, проводившего профилактический визит:  
 Старший инспектор ОНДиПР Горняцкого района г. Макеевки ОНДиПР городского округа Макеевка УНДиПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике  
 старший лейтенант внутренней службы  
 Васильева В.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

  
 (подпись)

«31» июля 2023г.

Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

заведующий Коваленко С.А.  
 (должность, фамилия, инициалы)

контролируемого лица (представителя)

  
 (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.